


Warszawa, 17 czerwca 2019 r.
KL/223/108/1175/DG/2019

Pani
Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowna Pani Minister,

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-88/2018/DW otrzymane 10 czerwca 2019r., dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, w załączeniu przesyłam stanowisko do ww. projektu.

Z poważaniem,



Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Załącznik:

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.





LEWIATAN

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Uwagi do §5

Proponujemy dodać w §5 projektu rozporządzenia, w którym definiuje się odpady palne, dodatkowy pkt 7 obejmujący „*odpady palnych materiałów budowlanych*”. W naszej ocenie należy dodatkowo wyszczególnić palne materiały budowlane, jako kategorię odpadów palnych. Należy podkreślić, że przy segregacji odpadów nie można niektórych kategorii odpadów budowlanych (np. polistyren spieniony, pianki poliuretanowe), wrzucać do kontenerów z tworzywami sztucznymi.

Uwagi do §6

Proponujemy dokonać zmian w §6 w ust. 3, poprzez wskazanie, że w przypadku budynków ZL ścianę zewnętrzną budynku, na fragmencie powiększonym o 1 m w każdym kierunku od wymiarów składowiska, należy wykonać jako ścianę oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120. Alternatywnym rozwiązaniem jest uszczegółowienie przepisu, który miałby dotyczyć tylko budynków PM, poprzez przyjęcie, że *w ramach strefy pożarowej budynku PM mogą być składowane stałe odpady palne przy jego ścianie zewnętrznej [...]*.

Uwagi do §8

Proponujemy nadać następujące brzmienie §8 ust. 4: „Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, powinna zapewnić ochronę budynku przez rozprzestrzenianiem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami i odwrotnie **oraz być wykonana z materiałów niepalnych**.”. Przepis ten powinien być spójny z § 232 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690).

Konfederacja Lewiatan, KL/223/108/1175/DG/2019

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

